

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» марта 2024 г., 41240061000209825705

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Камчатскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» марта 2024 г., № 2403/002-41/190/ПВПР

(дата составления предписания)

край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Пограничная д. 85, 84152301067, e-mail: ond-  
pk@41.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 27 » марта 2024 г., учетный номер 41240061000209825705.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Кильдюшев Алексей Сергеевич, e-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru, телефон: +74152301067

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, Дом 53

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 683023, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПОБЕДЫ ПРОСПЕКТ, 53

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не обеспечено наличие на дверях складских и производственных помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складские помещения в группах «Умнички»; «Затейники»; «Знайки»; «Почемучки»; «Малыши»; «Фантазеры») ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с



наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2025

2. На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы (АПС эксплуатируется более 10 лет, отсутствует информация о возможности эксплуатации сверх срока службы), ежегодные испытания не проводятся п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2025

3. В помещении прачечной категории В2, проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Места пересечения противопожарных преград трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах пересечения противопожарной преграды п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**


Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Кильдюшев Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)




подпись

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Кильдюшев Алексей Сергеевич, e-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru, телефон: +74152301067

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«13» часов «00» минут «14» 2024 г. 

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

